

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
(наименование территориального органа МЧС России)

**660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Каратузскому району**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**662850, с. Каратузское, ул. Колхозная, 70, тел. 8(39137) 21-2-79 (pc54@mchskrsk.ru)**

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписания № 54/1/1-4**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Каратузская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Е.Ф. Трофимова»  
ИНН-2419005441 ОГРН-1082423000483.**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Каратузского района по пожарному надзору В.В. Иванова от «26» декабря 2020 года № 54, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «01» декабря 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. «17» декабря 2020 г., государственным инспектором Каратузского района по пожарному надзору Ничковым Павлом Викторовичем проведена плановая выездная проверка соответствия требованиям пожарной безопасности объекта защиты – филиала Лебедевская ООШ МБОУ Каратузская СОШ, расположенного по адресу: Красноярский край Каратузский район, с. Лебедевка ул. Зеленая, 2а.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Совместно с и.о. заведующей филиала Лебедевская ООШ МБОУ Каратузская СОШ Бакуровой В.Н. и директором МБОУ Каратузская СОШ Булгаковой И.В.  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности
1	2	3	4
54/1/1	Противопожарное расстояние от	Статья-69 пункт-11(2). Минимальные противопожарные расстояния от жилых,	01.09.2021 г.

	<p>(класса функциональной пожарной опасности Ф4.1) до отопительного оборудования школы, котла КВр-К серии «Теплотрон»-классик, расположено не в соответствии статьи 69 №123-ФЗ.</p>	<p>(классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять не менее 9 метров (до зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, С3 – 15 метров), III степени огнестойкости – 12 метров, IV и V степеней огнестойкости – 15 метров. Расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять 18 метров. Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними должны составлять не менее 12 метров.</p>	
54/1/2	<p>На территории школы открытым способом складирована зола и шлак в непосредственной близости от здания школы.</p>	<p><b>Пункт-85(3).</b> Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.</p>	01.09.2021 г.
54/1/3	<p>Отсутствует обозначение категории строения в котором размещено отопительное оборудование - КВр-К серии «Теплотрон»-классик и твердое топливо, по взрывопожарной и пожарной опасности.</p>	<p><b>Пункт-20(3).</b> Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2019 N 1216)</p>	01.09.2021 г.

54/1/4	В инструкции о мерах пожарной безопасности в отношении школы не указан порядок эксплуатации отопительного оборудования школы КВр-К серии «Теплотрон»-классик.	<b>Пункт-2(3).</b> 2. В отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения.	01.09.2021 г.
--------	---	---	---------------

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1.	<b>Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</b>
2.	<b>Федеральный закон от 04.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b>
3.	<b>«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».</b>

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Государственный инспектор  
Каратузского района по пожарному надзору

П.В. Ничков

«17» декабря 2020 г.

С предписанием ознакомлен:  
Директор МБОУ Каратузская СОШ

И.В. Булгакова

«17» декабря 2020 г.

Телефон доверия:

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (391) 227-09-19